



**IP S. R. L.**

Via del Mare, 2 57030 Procchio MARCIANA (LI)  
 P.I. 02006100495 Numero REA: 223252  
 Tel: 0565 907509 Cell. 349 7552010/347 5126521  
 SDI: J6URRTW PEC: ipsrlstp@cgn.legalmail.it  
 E-Mail : info.iniziativeprevenzione@gmail.com  
 WWW.INIZIATIVEPREVENZIONE.COM

Competenze certificate da :



11/02/2014

PRS N° 07C

PROCCHIO 31/01/2025

Spett: **UFFICIO TECNICO Comune di Porto Azzurro (LI)** lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it  
 Oggetto: **Report a seguito sopralluogo ex asilo "Suore" di Porto Azzurro (LI)**

In base ad una precisa richiesta, da parte dell'U.T. del comune di Porto Azzurro, ecco il report circa le necessità di prevenzione incendi rilevate presso i luoghi:

- **Asilo nido con circa 25 persone presenti.**  
 Gli asili nido con meno di 30 persone presenti, sono esonerati dal realizzare la SCIA antincendi (DPR n° 151/2011, attività n° 67), ma dovranno rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ivi normati, commisurando la valutazione del rischio alle attività lavorative presenti, il tutto secondo il DM 2.9.2021. La regola tecnica applicabile è il DM 16.07.2014.
- **Serbatoio GPL oltre 500lt fino a 1000lt.**  
 Il serbatoio Gpl ivi presente (1mc) soggiace al DPR n° 151/2011, di cui all'attività n° 4.3. Agli atti risulta una SCIA antincendi oramai scaduta da diversi anni; in base alla normativa cogente, dovrà essere inoltrata nuova SCIA antincendi per sanare l'inadempienza, realizzando gli obblighi previsti dalla regola tecnica applicabile (DM 14.05.2004).

Sulla scorta di quanto emerso, ecco un capitolato di spesa essenziale che si reputa congruo con quanto emerso in sede di sopralluogo:

#### ASILO NIDO

- Valutazione del rischio secondo i canoni previsti dal DM 2.9.2021 e dal "minicodice".  
 Redazione dell'elaborato e di tutto ciò che necessita agli obblighi coerenti con tale atto.  
 A corpo: € 1250,00+1,5%+Iva, pari ad € 1547,87 (tutto incluso).

COMUNE DI PORTO AZZURRO

31 GEN. 2025

Prot. 999 Cl. 06 Cat. 04